



УТВЕРЖДАЮ :

Директор ООО «СМС «СтомаМедСервис»



И.А. Лебедева
И.А. Лебедева

» _____ 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Современная Медицинская Служба
«СтомаМедСервис»

188300 Ленинградская обл., г. Гатчина,
ул. Достоевского, дом 8 кор.4

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2020 год

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: *Дом сестринского ухода*
1.2. Адрес объекта: *Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Достоевского, дом 8, корпус 4*
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание *2 этажа, 720 кв. м*
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): *да, 13 602 кв.м*
1.4. Год постройки здания: *2019*, последнего капитального ремонта: *нет*
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: *III кв. 2030 года*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование): *ООО «Современная Медицинская Служба «СтомаМедСервис» (ООО «СМС«СтомаМедСервис»)*
1.7. Юридический адрес организации: *188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, пр. 25 Октября, 16*
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *собственность*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *негосударственная*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*
1.11. Наименование вышестоящей организации: *нет*
1.12. Адрес вышестоящей организации: *нет*
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: *нет*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности по ОКВЭД: *86.23; 86.21*
2.2. Виды оказываемых услуг: *медицинские и социальные*
2.3. Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием*
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *пожилые*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха*
2.6. Плановая мощность: *44 койко-мест*
2.7. Участие в ИПР инвалида (да, нет): *да*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: *350 м*
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие: *регулируемые*
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: *отсутствует*
3.1.4. Перепады высот на пути (есть, нет): *есть*
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): *нет*

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП - (Г, У, О); ДУ- (К, С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - (Г, У, О, К); ДУ- (С)
3	Вход (входы) в здание	ДП - (Г, У); ДЧ - (О); ДУ- (К, С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП - (Г, У, О); ДУ- (К, С)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП - (У, О); ДУ- (Г, К, С)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП - (Г, У); ДЧ - (К, О); ДУ- (С)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - В

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: **ДП - (Г, У, О); ДУ- (С, К)**

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Объект признан частично доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, Условно доступным для передвигающихся на креслах колясках, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (сопровождению).

Для обеспечения **доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения **доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка опорных поручней вдоль обеих сторон наружной лестницы

Для обеспечения **доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**.

При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения**.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Пути движения к объекту от остановки транспорта)

- снизить высоту бортового камня на остановке общественного транспорта «Соборная улица / Павловский собор» с тротуаром до нормативных значений (1,5 см) согласно п. 4.1.8, рис.Д.5 СП 59.13330.2012

- разместить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, согласно п. 4.1.3, СП 59.13330.2012

- оборудовать вход на участок доступными для МГН элементами информации об объекте согласно п.4.1.1, СП59.13330.2012

- расположить тактильные средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. согласно п. 4.1.10, СП 59.13330.2012

Территория, прилегающая к зданию (участок)

- использование систем информирования по примеру Говорящий город.

- у входной калитки оборудовать по нормативам кнопку вызова персонала на высоте 0,85-0,1 м.

Входы в здание

- входные и тамбурные двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд

- установить обозначение символом входа, доступного для МГН согласно п.5.5.1, п.5.1.6 СП 59.13330.2012,

- установить у входной двери информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля.

- у входной калитки оборудовать по нормативам кнопку вызова персонала на высоте 0,85-0,1 м.

- на проступях краевых ступеней наружной лестницы нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в

пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. п.5.1.6 СП 59.13330.2012.

- рассмотреть возможность установки поручней вдоль обеих сторон наружной лестницы п.5.2.15, п.4.1.14. СП 59.13330.2012.

- на ограждении подъемной платформы, вблизи от поста управления установить информационную табличку: технические требования доступности, символ доступности «К» п. 6.2.17. СП 59.13330.2012 ГОСТ Р 51630-2000

Путь (пути) движения внутри здания

- в вестибюле установить звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, (либо эквивалент этого оборудования) согласно п.5.5.6, СП 59.13330.2012

- установить тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестниц; тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами; тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» согласно п.5.2.3, СП 59.13330.2012,

- обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» на входных, тамбурных дверях и дверях перехода в коридоры согласно п.5.4.1, СП 59.13330.2012,

- оборудовать бортики на внутренних лестницах по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги согласно п.5.2.9, СП 59.13330.2012,

- установить рельефные обозначения этажей на поверхности поручней и предупредительные полосы об окончании перил согласно п.5.2.16, СП 59.13330.2012,

- установить предупредительное противоскользящее покрытие на краевые ступени лестниц, выделить кромки ступеней или поручни эвакуационных лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте по п.5.2.31

- установить информационная мнемосхему (тактильная схема расположения помещений) согласно п.7.1.8, СП 59.13330.2012

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- приобрести текстфоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха «Г», п. 5.5.6. СП 59.13330.2012

Санитарно-гигиенические помещения:

- в универсальных кабинках, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов установить откидные поручни возле унитаза . п. 5.3.3. СП 59.13330.2012;

- оборудовать душевые кабинки для МГН переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня пола; настенными поручнями, глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м, п.5.3.3. СП 59.13330.2012.

Система информации на объекте:

- предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП.13130); в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.)

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.

Автостоянки:

- оборудовать парковку для инвалидов в соответствии с нормативными требованиями:

выделяемые места обозначить знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки п.4.2.1, п.4.2.4. СП 59.13330.2012.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организационные мероприятия (см. план мероприятий)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)
3	Вход (входы) в здание	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)
6	Санитарно-гигиенические помещения	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)
8	Все зоны и участки	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ : _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступно полностью (ДП).
(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
– Согласование с общественной организацией инвалидов

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании Анкеты от « _____ » _____ 2020 г.